

Nummer **G96/018**



CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **VHR NL 25/4 S + VIH CB 80**,

van **Vaillant GmbH**,

te **Remscheid, Duitsland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:



Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
81.0%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh;tap;bruto;i} (MJ/jaar)		η _{opw;tap;i} (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7264	0.575
7264	8540	0.600
8540	9828	0.625
9828	11123	0.650
11123	12404	0.675
12404	13680	0.700
13680	∞	0.725

Apeldoorn, 27 januari 2006

ir. M.L.D. van Rij
Directeur



Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmsdorf 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands

