

Nummer **G96/018**



CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,  
dat het **HR CV combi toestel**,

type **VHR NL 25/4 S + VIH CB 120**,

van **Vaillant GmbH**,

te **Remscheid, Duitsland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het  
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt  
76.3%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen  
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q <sub>beh;tap;bruto;i</sub> (MJ/jaar)		η <sub>opw;tap;i</sub> (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7808	0.550
7808	9165	0.575
9165	10541	0.600
10541	11910	0.625
11910	13264	0.650
13264	∞	0.675

Apeldoorn, 27 januari 2006

  
ir. M.L.D. van Rij  
Directeur.



Gastec Certification BV  
P.O. Box 137  
7300 AC Apeldoorn

Wilmsdorf 50  
7327 AC Apeldoorn  
The Netherlands

