

Nummer **G96/018**



CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **VHR NL 25/4 S + VIH CB 150**,

van **Vaillant GmbH**,

te **Remscheid, Duitsland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
77.6%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh;tap;bruto;i} (MJ/jaar)		η _{opw;tap;i} (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7296	0.550
7296	8628	0.575
8628	9976	0.600
9976	11328	0.625
11328	12663	0.650
12663	13996	0.675
13996	∞	0.700

Apeldoorn, 27 januari 2006


ir. M.L.D. van Rij
Directeur



Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmsdorf 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands

