

Nummer **G96/018**

GASKEUR

CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **VHR NL 30/4 C**,

van **Vaillant GmbH**,

te **Remscheid, Duitsland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
83.5%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh} ;tap;bruto; <i>i</i> (MJ/jaar)		η _{opw} ;tap; <i>i</i> (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7610	0.600
7610	8849	0.625
8849	10104	0.650
10104	11361	0.675
11361	12602	0.700
12602	13840	0.725
13840	∞	0.750

Apeldoorn, 27 januari 2006


ir. M.L.D. van Rij
Directeur.

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands

