

Nummer **G96/018**

**GASKEUR**

CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,  
dat het **HR CV combi toestel**,

type **VHR NL CW4/3**,

van **Vaillant GmbH**,

te **Remscheid, Duitsland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het  
volgende GASKEUR-label te voeren:


GASKEUR	
<b>HR</b>	HR Verwarming <b>107</b>
<b>HR<sub>ww</sub></b>	HR Warm Water
<b>CW</b>	Comfort Warm Water <b>4</b>
<b>SV</b>	Schonere Verbranding
<b>NZ</b>	Neverwarming Zonneboiler

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt  
85.9%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen  
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q <sub>beh;tap;bruto;i</sub> (MJ/jaar)		η <sub>opw;tap;i</sub> (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7680	<b>0.700</b>
7680	9550	<b>0.725</b>
9550	13861	<b>0.750</b>
13861	∞	<b>0.775</b>

Apeldoorn, 25 januari 2006

  
ir. M.L.D. van Rij  
Directeur.

**GASTEC**  
Certification

Gastec Certification BV  
P.O. Box 137  
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50  
7327 AC Apeldoorn  
The Netherlands

