

Nummer **G96/018**

GASKEUR

CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **VHR NL 18-22/3 C**,

van **Vaillant GmbH**,

te **Remscheid, Duitsland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
83.5%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

| Q _{beh} ;tap;bruto; <i>i</i> (MJ/jaar) | | η _{opw} ;tap; <i>i</i> (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening |
|--|-------|--|
| Van: | Tot: | |
| 0 | 6907 | 0.625 |
| 6907 | 8012 | 0.650 |
| 8012 | 9118 | 0.675 |
| 9118 | 10223 | 0.700 |
| 10223 | 11329 | 0.725 |
| 11329 | ∞ | 0.750 |

Apeldoorn, 25 januari 2006


ir. M.L.D. van Rij
Directeur.

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands

