

Nummer **G96/018**

GASKEUR

CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **VHR NL 24-28/3 C**,

van **Vaillant GmbH**,

te **Remscheid, Duitsland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
85.2%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

| Q _{beh;tap;bruto;i} (MJ/jaar) | | $\eta_{opw;tap;i}$ (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening |
|---|----------|---|
| Van: | Tot: | |
| 0 | 6977 | 0.600 |
| 6977 | 8190 | 0.625 |
| 8190 | 9409 | 0.650 |
| 9409 | 10640 | 0.675 |
| 10640 | 11866 | 0.700 |
| 11866 | 13079 | 0.725 |
| 13079 | ∞ | 0.750 |

Apeldoorn, 25 januari 2006


ir. M.L.D. van Rij
Directeur.

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands

