

Nummer **G96/018**



CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,  
dat het **HR CV combi toestel**,

type **VHR NL 20/4 S + VIH CB 80**,

van **Vaillant GmbH**,

te **Remscheid, Duitsland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het  
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt  
78.9%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen  
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q <sub>beh;tap;bruto;i</sub> (MJ/jaar)		η <sub>opw;tap;i</sub> (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	6777	0.550
6777	8087	0.575
8087	9403	0.600
9403	10733	0.625
10733	12054	0.650
12054	13364	0.675
13364	∞	0.700

Apeldoorn, 30 januari 2006

  
ir. M.L.D. van Rij  
Directeur.



Gastec Certification BV  
P.O. Box 137  
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50  
7327 AC Apeldoorn  
The Netherlands

