


Renvooi Warmtepomp Vaillant VWS 36/4 S

aansluitmaat broncircuit (A & B)	koper 22 mm	leidingwerk dampdicht isoleren
aansluitmaat cv circuit	22 mm	leidingwerk dampdicht isoleren bij toepassen koeling
aansluiting elektra	230 V / 16 A	appte eindgroep (traag afzekeren)
Project:		Discipline: Werktuigbouw
Vaillant Group Netherlands B.V.		Fase: Definitief
Omschrijving:		Type: (C)omputer
Aanzicht warmtepomp Vaillant VWS 36/4 S		Datum: 26-3-13
VWS 36/4 S - artikelnummer 0010013075		Get. door: JvG
		Schaal: 1:10
 Vaillant Vaillant Group Netherlands B.V. Postbus 23250 1100 DT Amsterdam Tel: 020-565 92 00		Tekeningnummer: VWS 36/4 S
		Formaat: A4 Code: